

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 15.08.2023

Учетный номер: 24230061000207236304

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17308394>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Норильск
663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/124-24/34-В/ПИВ/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 36»

(далее по тексту — МБОУ «СШ № 36»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора МО
г. Норильск по пожарному надзору Егорова Николая Николаевича № 2308/124-24/34-
В/ПИВ от «15» августа 2023 года

в период с «17» августа 2023 г. по «17» августа 2023 г.

Государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному
надзору Хмелевским Данилом Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

3.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».
----	---	---

(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного визита).


12. К настоящему акту прилагаются:

1) **предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.08.2023 № 2308/124-24/34-В/ПИБ.**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
МО г. Норильск по пожарному надзору
Хмелевский Д.А.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Хмелевский Данил Александрович — Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору, тел. 43-19-49, эл. адрес: ognp.norilsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления).

С актом инспекционного визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

17.08.2023

дата

16 часов 30 минут

время

подпись

- результаты проведенных испытаний строительных конструкций и инженерного оборудования либо обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие огнестойкости конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;
- протоколы испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений;
- инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
- инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (в помещении пожарного поста (диспетчерской));
- акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, порядок и сроки проведения которых определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации;
- акты, протоколы испытаний (проверок) работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и пожаротушения (при наличии);
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- документы, подтверждающие прохождение установленными категориями работников обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо документы о среднем профессиональном и (или) высшем образовании данных работников по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», либо документы, подтверждающие прохождение данными работниками процедуры независимой оценки квалификации (свидетельства о квалификации);
- программы проведения противопожарных инструктажей, утвержденные руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации;
- журнал учета противопожарных инструктажей.

(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам инспекционного визита установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной».
2.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о состоянии и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты».

проведен: внеплановый инспекционный визит в отношении здания, помещений, которыми владеет и (или) пользуется МБОУ «СШ № 36», расположенных по адресу: 663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 «А»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора МБОУ «СШ № 36» Ткачева Анна Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной».	12.02.2024	
2.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о состоянии и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты».	12.02.2024	
3.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».	12.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору
Хмелевский Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



17.08.2023

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 15.08.2023

Учетный номер: 24230061000207236304

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17308394>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Норильск

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Акт внепланового инспекционного визита

(планового/внепланового)

от «17» августа 2023 г., 16 час. 30 мин. № 2308/124-24/34-В/АИВ

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением *о проведении внепланового инспекционного визита от 15.08.2023 № 2308/124-24/34-В/РИВ (учетный номер инспекционного визита 24230061000207236304)*

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках *федерального государственного пожарного надзора (006)*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:

1) Хмелевским Данилом Александровиче — государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. К проведению инспекционного визита были привлечены:

специалисты: *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

5. Инспекционный визит проведен в отношении: *здания, помещений, которыми владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» (далее по тексту — МБОУ «СШ № 36»), расположенных по адресу: 663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 «А»*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению): *663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 «А»*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

7. Контролируемое лицо: *МБОУ «СШ № 36», ОГРН 1022401631020, ИНН 2457019484, 663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 «А»*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «17» августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «17» августа 2023 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия: *осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений, истребование документов, опрос, получение письменных объяснений*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля)

в следующие сроки:

с «17» августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «17» августа 2023 г., 16 час. 30 мин.

по месту осуществления деятельности: *МБОУ «СШ № 36», по адресу: 663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 «А»*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

- *проектная документация на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта защиты (специальные технические условия – при наличии);*

- *проектные решения и техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;*

- *регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации, разработанный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;*

- *техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;*